



Inbetriebnahmeprotokoll

BMA-Nummer

Datum

Objektname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Eigentümer

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Nutzer

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Errichterfirma der BMA

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Abnahmeart

Erstabnahme

Abnahme nach Erweiterung,
Ergänzung oder Änderung

Wiederholte Abnahme

Schutzkategorie nach DIN 14675

Kategorie 1

(Vollschutz)

Kategorie 2

(Teilschutz)

Kategorie 3

(Schutz der Fluchtwege)

Kategorie 4

(Einrichtungsschutz)

Projektierung

Der Nachweis über die Zertifizierung der Errichterfirma liegt vor.

Ein Teilnahmevertrag mit dem Konzessionär (Siemens) ist abgeschlossen.

- Die Planung des Brandmeldesystems mit Sicherheitsbereichen und Überwachungsumfang, Art und Umfang der Alarmierung, Leistungsmerkmalen, Steuerung von Feuerschutzabschlüssen, Löschanlagen und Betriebseinrichtungen wurde der Feuerwehr Herne vorgelegt.
- Die technischen Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen der Stadt Herne wurden eingehalten.
- Abweichungen von den technischen Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen der Stadt Herne wurden genehmigt und liegen schriftlich als Anlage vor.

Wartung

Ein Wartungsvertrag für die BMA ist mit einer zertifizierten Fachfirma abgeschlossen worden.

Firma	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ und Ort	<input type="text"/>

Betriebsbuch der BMA

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
liegt vor	liegt nicht vor

Störungsübermittlung

Technische Störungen werden dezidiert als Störmeldungen an eine ständig besetzte Stelle nach VDE 0833 weitergeleitet.

Firma	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ und Ort	<input type="text"/>

Brandmeldezentrale (BMZ)

Standort	<input type="text"/>
unterwiesene Personen	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

Steuerung von Brandschutzeinrichtungen über die Brandfallsteuerung

Sprinkleranlage:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorhanden	nicht vorhanden

Löschanlage:

Art der Löschanlage

Ansteuerung

Alarmierungsanlage:

optisch

akustisch über Rundsprechanlage

automatisch bei Auslösung

manuelle Auslösung

Besprechung am FIZ

Dect-Telefon

Sonstige

Lüftungsanlage:

automatische Abschaltung

manuelle Abschaltung

Rauch- und Wärmeabzug (RWA):

Automatische
Abschaltung

manuelle
Abschaltung

Steuerung am FIZ

Aufzugsteuerung:

Vorhanden

nicht vorhanden

Sonstige Anschaltungen:

Die grüne Blitzleuchte kann nicht durch die Brandfallsteuerung abgeschaltet werden.

Feuerwehrschlüsseldepot (FSD):

Standort

Edelstahlsäule

Wandeinbau

FSD-Typ

Die Sabotageüberwachung des FSD wird weitergeleitet an:

Die Vereinbarung für das FSD (Anlage 2) ist unterschrieben und beigelegt.

Vorhanden

nicht vorhanden

Feuerwehrinformationszentrum (FIZ):

Vorhanden

nicht vorhanden

Beleuchtung:

die Beleuchtung wird über die BMA gesteuert

die Beleuchtung wird über Bewegungsmelder gesteuert

die Beleuchtung ist dauerhaft eingeschaltet

Feuerwehrbedienfeld (FBF):

Funktion wurde geprüft

im FIZ verbaut

Wandeinbau

Feuerwehreinbauelement (FSE):

Vorhanden

Funktion wurde geprüft

Einbauvorgaben wurden eingehalten

Halbzylinder der Feuerwehr Herne:

Es wurden Halbzylinder der Feuerwehr Herne bereitgestellt.

Einbauort:

Objektfunkanlage:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vorhanden | nicht vorhanden |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bedienfeld im FIZ verbaut | Bedienfeld Wandeinbau |

Feuerwehrplan:

- Die Freigabe wurde durch den FB 33/5.1 erteilt

Feuerwehrlaufkarten

- Die Freigabe wurde durch den FB 33/5.1 erteilt

Name

Name	Firma	Unterschrift

Besonderheiten

Zusammenfassung der Mängel

- Die BMA wurde ohne Mängel durch die Feuerwehr Herne in Betrieb genommen.
- Die BMA wurde mit geringen Mängeln durch die Feuerwehr Herne in Betrieb genommen. Der Betreiber verpflichtet sich der Behebung der Mängel bis zum _____ nachzukommen.
- Die BMA konnte aufgrund gravierender Mängel nicht durch die Feuerwehr Herne in Betrieb genommen werden.

Unterschrift und Stempel der Errichterfirma

Unterschrift und Stempel der Feuerwehr Herne