

Zeit für den Wintercheck

Ab Oktober sind die meisten Heizungsanlagen wieder in Betrieb, denn dann beginnt offiziell die Heizzeit. Wir möchten Ihnen heute Hinweise geben, was Sie in den kommenden Monaten beachten können, damit der Energieverbrauch in Ihrer Schule im grünen Bereich bleibt.

Temperaturen und Lüften

- Das Wichtigste für Sie selbst ist: Der **„Zwiebel-Look“**. Ziehen Sie morgens lieber eine Schicht mehr an, die Sie bei Bedarf wieder ausziehen können, statt dass Ihnen später eine Schicht fehlt. Denn auch wenn die Räume angemessene Temperaturen haben, kann es sein, dass Ihnen diese Temperaturen an manchen Tagen zu hoch oder zu niedrig erscheinen. Das hängt immer auch vom persönlichen Temperaturempfinden ab.
- Überprüfen Sie, ob die **Thermostatventile** richtig eingestellt sind. Die mittlere Position ist genau richtig, um im Klassenraum angenehme 20°C zu halten. Im Zweifel einfach nachmessen.
- **Heizkörper** und **Thermostatventile** sollten zum Raum hin frei sein. Nur dann können sie richtig funktionieren. Bitte keine Regale oder Tische direkt vor den Heizkörper stellen und auch nichts darauf ablegen.
- **Lüften: Im Herbst und Winter ist konsequente Stoßlüftung bzw. Querlüftung** entscheidend für eine gute Energiebilanz. Denn nur so stellen Sie einen effektiven Luftaustausch sicher und vermeiden unnötige Wärmeverluste.
- Lüften Sie in Räumen, wo die **Fenster aus Sicherheitsgründen nur auf Kipp gestellt** werden können, am Ende der Stunde und so lange bis die Klasse den Raum verlassen hat. Wenn dies alle Klassen gleichzeitig machen, erreichen Sie einen guten Luftaustausch durch Querlüftungseffekte im Gebäude. Anschließend die Fenster wieder schließen.
- Halten Sie die **Außentüren** im Herbst und Winter stets geschlossen.

Beleuchtung

- **Markieren oder beschriften Sie Lichtschalter**, damit Schaltmöglichkeiten auf einen Blick erkannt und gezielt genutzt werden können.
- Schalten Sie **nur so viel Beleuchtung ein, wie tatsächlich gebraucht** wird.
- Achten Sie darauf, dass die **Beleuchtung in den Pausen ausgeschaltet** ist.

