

Umweltinspektionsbericht	stadt herne
Datum: 02.04.2015	Seite 1 von 2

Firma / Betreiber	Anton Graf GmbH
Standort	Edmund-Weber-Straße 146-156, 44651 Herne
Anlagenbezeichnung	Reiseveranstaltungsbetrieb, Betrieb einer Tankstelle mit Waschanlage, Betrieb einer Kfz-Werkstatt
Datum der Überwachung	15.01.2015
Dauer der Überwachung	2,25 Stunden
Art der Überwachung	<input type="checkbox"/> angemeldet <input checked="" type="checkbox"/> unangemeldet
Zuständige Überwachungsbehörde	Stadt Herne
weitere beteiligte Behörden	
Umfang der Überwachung	Medienübergreifende Überwachung mit den Schwerpunkten Genehmigungssituation, Lagerung und Umgang mit Abfällen und wassergefährdenden Stoffen, Immissionsschutz, Bodenschutz
Grundlage der Überwachung	BImSchG, KrWG, WHG, VAwS
Ergebnis der Überwachung	<input type="checkbox"/> Keine Mängel <input type="checkbox"/> Geringfügige Mängel <input checked="" type="checkbox"/> Erhebliche Mängel <input type="checkbox"/> Schwerwiegende Mängel
Beschreibung der Mängel	<p>Im Bereich der Betriebstankstelle befindet sich ein Ad-Blue Container. Der erforderliche Anfahrtschutz ist hier nicht gewährleistet. Der Tank ist mit dem erforderlichen Anfahrtschutz zu versehen und durch einen Sachverständigen zu überprüfen.</p> <p>An verschiedenen Standorten werden Betriebsmittel ohne oder mit nicht ausreichenden Auffangwannen gelagert. Hier sind entsprechend große Auffangwannen nach den Vorgaben des anlagenbezogenen Gewässerschutzes zu verwenden. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Wannen von Niederschlagswasser</p>

Beschreibung der Mängel	<p>von Niederschlagswasser unbeeinflusst aufgestellt und regelmäßig gereinigt werden.</p> <p>In einer Halle befinden sich zwei Heizölbehälter, die nicht aktenkundig sind. Die gesamte Anlage ist von einem Sachverständigen überprüfen zu lassen. Die Anlage ist vor Inbetriebnahme, wiederkehrend alle 5 Jahre sowie bei Stilllegung prüfpflichtig.</p> <p>Für Anlagen mit einem Anlagenvolumen von mehr als 1 m³ ist eine Anlagenbeschreibung zu erstellen. Diese Anlagenbeschreibung fehlte und ist nachzureichen.</p>
Veranlasste Maßnahmen	Zur Mängelbeseitigung aufgefordert mittels Revisions schreiben vom 02.04.2015.

Anlage Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/ Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.