

Umweltinspektionsbericht	stadt herne
Datum: 28.02.2017 Rev. 2	Seite 1 von 2

Firma / Betreiber	Stein-HT GmbH Spezialtiefbau
Standort	Am Großmarkt 7, Cranger Str. 51, 44653 Herne
Anlagenbezeichnung	Betriebshof mit Lager, Ausführung von Arbeiten aller Art im Spezialtiefbau, Tiefbau und Hochbau
Datum der Überwachung	03.12.2015
Dauer der Überwachung	1 Stunde
Art der Überwachung	<input type="checkbox"/> angemeldet <input checked="" type="checkbox"/> unangemeldet
Zuständige Überwachungsbehörde	Stadt Herne
weitere beteiligte Behörden	
Umfang der Überwachung	Medienübergreifende Überwachung mit den Schwerpunkten Genehmigungssituation, Lagerung und Umgang mit Abfällen und wassergefährdenden Stoffen, Immissionsschutz.
Grundlage der Überwachung	BImSchG, KrWG, WHG, VAwS
Ergebnis der Überwachung	<input type="checkbox"/> Keine Mängel <input type="checkbox"/> Geringfügige Mängel <input type="checkbox"/> Erhebliche Mängel <input checked="" type="checkbox"/> Schwerwiegende Mängel
Beschreibung der Mängel	<p>Auf dem gesamten Betriebshof befinden sich Abfälle verschiedenster Art. Alle Abfälle sind über autorisierte Entsorger zu entsorgen und die Entsorgungsbelege vorzulegen. Der Mangel wurde in der Zwischenzeit teilweise behoben.</p> <p>In einem Container befindet sich ein Dieseltank, der zur Betankung der Baumaschinen benutzt wird. Die Betankung ist in dieser Art und Weise nicht zulässig. Hier ist kurzfristig eine techn. Einrichtung zu beschaffen, analog den Anforderungen des Wasserrechts.</p>

Beschreibung der Mängel	An mehreren Standorten auf dem Betriebshof befinden sich Gebinde mit wassergefährdenden Stoffen ohne Auffangwanne oder sonstige Rückhaltemöglichkeit. Alle Gebinde mit wassergefährdenden Stoffen sind analog den Anforderungen des Wasserrechts zu lagern.
	Ein unterirdischer Tank war nicht auffindbar, da die Fläche überschüttet ist. Hier ist die Fläche freizulegen. Der Tank wurde in der Zwischenzeit fachgerecht entsorgt.
	Auf dem Betriebshof werden Fahrzeuge und Baumschienen gereinigt. Ein Waschplatz und eine Einleitungsgenehmigung für gewerbliches Abwasser liegen nicht vor. Hier ist eine geeignete Fläche zu errichten und eine entsprechende Genehmigung zu beantragen.
Veranlasste Maßnahmen	Zur Mängelbeseitigung aufgefordert mittels Revisions schreiben vom 21.01.2016.

Anlage

Mängelf Definitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/ Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.