

ENERGIEAUSWEIS


für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18.11.2013

Gültig bis: 22.04.2031

Registriernummer: NW-2021-003632882


Aushang

Gebäude

Hauptnutzung/ Gebäudekategorie	Realschulen	
Adresse	Castroper Straße 251	
Gebäudeteil	Liegenschaft RS Sodingen	
Baujahr Gebäude	1976	
Nettogrundfläche	9.619 m²	
Wesentliche Energie- träger für Heizung und Warmwasser	Erdgas	
Erneuerbare Energien	Art: Keine	Verwendung: -

Endenergieverbrauch


Endenergieverbrauch Wärme
185,2 kWh/(m²·a)



Häufigster Wert in dieser Gebäudekategorie
für Heizung und Warmwasser [Vergleichswert]

☒ Warmwasser enthalten

Endenergieverbrauch Strom
34,3 kWh/(m²·a)



Häufigster Wert in dieser Gebäudekategorie
für Strom [Vergleichswert]

Der Wert enthält den Stromverbrauch für:

☐ Zusatzheizung ☐ Warmwasser ☒ Lüftung ☒ eingebaute Beleuchtung ☐ Kühlung ☐ Sonstiges

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

286,1 kWh/(m²·a)

Aussteller



22.04.2021

Datum

